

Bahnhofsüberführung

Anfrage der CDU vom 15.10.2022

Anfrage

Im Rahmen der Regenfälle in den letzten Wochen kam es leider vermehrt zu Unterflutungen der Unterführung am Bahnhof Groß-Karben (Verbindung zwischen den beiden Parkplätzen Groß-Karben und Kloppenheim). In dem Kontext stellen sich mir die folgenden Fragen:

- Welche reaktiven Maßnahmen wurden ergriffen?
- Werden bereits präventive Maßnahmen ergriffen? Falls ja welche und ist es geplant angesichts der gehäuften Unterflutungen die Taktung der präventiven Maßnahmen zu erhöhen?
- Haben bereits Gespräche mit der Bahn stattgefunden?
- Am 28.09 wurden an einem der Abflüsse Baumaßnahmen durchgeführt. Standen diese im Kontext mit den Unterflutungen?
- Im Rahmen des 4-gleisigen S-6-Ausbaus wird auch der Bahnhof Groß-Karben umgebaut. Ist bekannt inwiefern die Unterführung umgebaut wird? Falls nein, ist es möglich den Sachverhalt der Deutschen Bahn mitzuteilen, damit dies entsprechend bei den Umbauarbeiten berücksichtigt werden kann

Antwort

Die Bahnstufunterführung am Bahnhof Groß-Karben in Kloppenheim liegt – bis auf den Treppenaufgang zum Mittelbahnsteig - in der Zuständigkeit der Stadt Karben.

Dies wird auch nach dem viergleisigen Ausbau der Fall sein.

Nachdem die Überschwemmungen auftraten und die Verwaltung darüber informiert wurde, hat **eine Fachfirma alle Rinnen und Einläufe in der Unterführung sowie den Pumpensumpf der dortigen vollautomatischen Pumpe gereinigt.**

Eine weitere Fachfirma hat die Elektronik der automatischen Pumpe überprüft und gewartet.

Der Bauhof wird regelmäßig die Rinnen und Einläufe reinigen.

Unabhängig davon wurden vom Bauamt im Bahnhofsbereich Reparaturarbeiten am Gehwegpflaster und an der Treppe zur Unterführung durchgeführt.

Karben, den 20.10.2022,